

# Zubehör

Wir haben für Sie das passende Zubehör im Programm. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Zubehörprogramm speziell für Ihr Messgerät aus.



**GE 10**  
Druckmesssonde gerade für 4x6/8mm Schlauch



**TSS SET**  
Messsonden zur Druckaufnahme



**Wetterdach**  
für den harten Außeneinsatz

**Schlauch**  
blau und schwarz aus PU

Druck

**BRIEM**  
Steuerungstechnik GmbH

**Werkzeugzeugnis nach DIN EN 10204 - 2.2**

Gerätetyp:	Seriennummer:	Kalibrier temperatur:
M2000	K18.0000	22 ± 1 °C

**Kalibrierreferenzen:**

Druckkalibrator: ABC 123  
 Hersteller: XYZ  
 Messbereich: 0 - 1000 Pa  
 Serien-Nr.: 12345678  
 Kalibrierzeichen: 987  
 gültig bis: TT MM JJJJ

Hiermit bescheinigen wir, dass vorgenannter Sensor in der Ausführung und Anzeigegenauigkeit die Qualitätsbezeichnung der Firma Briem Steuerungstechnik GmbH durchlaufen hat.

**Prüfergebnis:**

Anzeigebereich: 0-500 Pa    Max. Abweichung Anzeige:  $\pm 2,0\% \pm MS (10 Pa)$

Messpunkte	Sollwert Vorgabe	Istwert Anzeige
0 Pa	0 Pa	0 Pa
125 Pa	125 Pa	125 Pa
250 Pa	250 Pa	250 Pa
375 Pa	375 Pa	375 Pa
500 Pa	500 Pa	500 Pa

Messgerät arbeitet innerhalb der vorgegebenen Toleranz:  ja     nein

Bemerkungen:

26.03.2014  
Datum

Prüfer

Leiter der Prüftechnik

WIKAL-Steuerungstechnik GmbH  
Lindenerstr. 21 • 47169 Moers  
Tel. +49 (0) 202 4882-0  
Fax +49 (0) 202 4882-20

Steuerungstechnik GmbH  
Lindenerstr. 21 • 47169 Moers  
Büro Tel. +49 (0) 202 4882-10  
Fax +49 (0) 202 4882-20  
www.steuerungstechnik.de

Steuerungstechnik GmbH  
Lindenerstr. 21 • 47169 Moers  
Büro Tel. +49 (0) 202 4882-10  
Fax +49 (0) 202 4882-20

» **Kalibrierung im Labor:** Wir kalibrieren Ihre Messgeräte in unserem Kalibrierlabor mit DkD geprüfem Messequipment. Sie erhalten ein Werksprüfzeugnis nach DIN EN 10204-2.2

» **Kalibrierung vor Ort:** Sie benötigen eine Kalibrierung vor Ort? Unsere Kalibrierteams kommen gerne zu Ihnen.